

№ 2385 от 19.11.2018г. «Об утверждении Перечней первичных средств пожаротушения на территории муниципального образования «город Железнодорожск» Курской области».

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Уставом города Железнодорожска Курской области, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в местах общественного и общего пользования на территории муниципального образования «город Железнодорожск» Курской области администрация города Железнодорожска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые рекомендовано иметь гражданам в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), на территории муниципального образования «город Железнодорожск» Курской области согласно приложению № 1 на 2-х листах;

2) Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано обеспечить территории общественного и общего пользования на территории муниципального образования «город Железнодорожск» Курской области согласно приложению № 2.

2. Рекомендовать гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения на территории муниципального образования «город Железнодорожск» Курской области, в целях тушения пожара в начальной стадии развития иметь первичные средства тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с требованиями действующего законодательства и согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности, отвечающим за содержание мест общественного и общего пользования на территории муниципального образования «город Железнодорожск» Курской области, обеспечить их противопожарное состояние в соответствии с требованиями действующего законодательства и согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Железнодорожска – начальника Управления городского хозяйства Д.А. Быканова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Железнодорожска
Зевякин С.В.
7-60-47

Д.В. Котов

к постановлению администрации
города Железногорска

№ 2385 от 19.11.2018г

ПЕРЕЧЕНЬ

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые
рекомендовано иметь гражданам в помещениях и строениях, находящихся в их
собственности (пользовании), на территории муниципального образования «город
Железногорск» Курской области**

№ п/п	Наименование помещения, строения	Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.)					
		огнетуши тели	внутриквар тирный пожарный кран	емкость с водой	ведро	ящик с песком	багор, топор, лопата
1	Многоквартир ные жилые дома	1 (*)	1 (**)	-	1	-	-
2	Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания	1 (*)	-	1	1	1	-
3	Частные жилые дома для постоянного проживания	1(*)	-	1	1	1	1/1/1
4	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания	1(*)	-	1 (***)	1 (***)	1	1/1/1 (***)
5	Индивидуальн ые гаражи	1 (*)	-	-	-	-	-

Примечание:

1. (*) - Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. В жилых домах коридорного типа устанавливаются не менее двух огнетушителей на этаж. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

2. (**) - Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве

первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.

3. (***) - устанавливается в период проживания (летнее время).

4. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.

5. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м³ и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. Устанавливается в наиболее доступном для использования месте.

к постановлению администрации
города Железнодорожска

№ 2385 от 19.11.2018г

ПЕРЕЧЕНЬ

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми
рекомендовано обеспечить территории общественного и общего пользования на
территории муниципального образования «город Железнодорожск» Курской области**

№ п/п	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации пожарного щита
1	Огнетушители (рекомендуемые):	
	- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;	2
	- порошковые:	
	ОП-5	1
	ОП-10	2
2	Лом	1
3	Ведро	1
4	Багор	1
5	Лопата штыковая	1
6	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м	1